



A R E S

Špeciálna základná škola a ŠMŠ
 J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina
 DOŠLO DŇA: - 3 - 12 - 2018
 ČÍ: 67/ 7018
 PRÍLOHY:
 VYDAVÍ:

FAKTÚRA VYDANÁ TUZEMSKÁ č. 91/18/01069

DODÁVATEL: ARES, spol. s r.o. Športová 5, 831 04 Bratislava Registrovaná v OR OS Bratislava I, odd. Sro, vložka 6237/B IČ: 31363822 DIČ: 2020336626 IČ DPH: SK2020336626 Tel.: +421 (0) 2 4820 4541 Fax: +421 (0) 2 6531 5005 Internet: www.ares.sk E-mail: ares@ares.sk Bank. spojenie: 2624340299/1100, Tatrabanka IBAN: SK30 1100 0000 0026 2434 0299 Swift: TATRSKBX	ODBERATEL: Špeciálna ZŠ a Špeciálna MŠ J. Vojtaššáka 13 010 08 Žilina Slovensko IČ: 36134228 DIČ: 2021489437
---	--

VARIABILNÝ SYMBOL: 911801069 KONŠTANTNÝ SYMBOL: 0008 DÁTUM VYHOTOVENIA: 28. 11. 2018 DÁTUM USKUTOČNENIA ZDANITEĽNÉHO PLNENIA: 28. 11. 2018 DÁTUM SPLATNOSTI: 12. 12. 2018 FORMA ÚHRADY: bankovní převod	REGISTER: Špeciálna ZŠ a Špeciálna MŠ J. Vojtaššáka 13; 010 08 Žilina; Slovensko Miesto dodania: Špeciálna ZŠ a MŠ Žilina J. Vojtaššáka 13 010 08 Žilina
--	--

SÚVISIACE DOKLADY

POZNÁMKA
ODBORNÁ PREHLIADKA

POLOŽKA	MNOŽSTVO	MJ	CENA MJ	DPH	CELKOM
1. Revízia zdvíhacích zariadení (kód CPA 71) Fakturujeme vám za vykonanú odbornú prehliadku šikmej schodiskovej plošiny SP150 Omega, výrobné číslo SP2375, rok výroby 2007. Umiestnenie zariadenia: Špeciálna ZŠ a MŠ, J. Vojtaššáka, Žilina	1	ks	50,00	20%	50,00 EUR
			SADZBA DPH	ZÁKLAD DPH	ČIASTKA DPH
			20%	50,00	10,00 EUR
VYDAL	PREVZAL	CELKOM			60,00 EUR

VYSTAVIL: Simona Ďuriačová
 Prílohy: Protokol z odbornej prehliadky
 Protokol o vykonaní revízie



ARES spol. s r.o.
 Športová 5
 831 04 BRATISLAVA
 IČO: 31 363 822
 DIČ: 2020336626

06. 12. 19 111 04222 627004

PROTOKOL

z odbornej prehliadky

Šikmá schodisková plošina

Objednávateľ	Špeciálna ZŠ a Špeciálna MŠ, J.Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina				
Miesto zabudovania	Špeciálna ZŠ a Špeciálna MŠ, J.Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina				
Dodávateľ / výrobca	Ares, spol. s r.o. / Altech, spol. s r.o.				
Druh zariadenia podľa vyhl. 508/2009	Bi	Výrobné číslo	SP2375	Model	SP150 Omega
Nosnosť	225 kg	Umiestnenie	Špeciálna ZŠ a MŠ, Žilina		
Dátum prehliadky	7.11.2018				
Záver	zariadenie je schopné bezpečnej prevádzky				
Prehliadku vykonal	Martin Drobný, Jozef Petráš - revízny technik				
Pečiatka a podpis	 				

Vizuálna kontrola

vyhovuje*

áno

nie

Dynamické a statické skúškySkúška funkčnosti
a ovládania

skúška úspešná*

áno

nie

Skúška bezpečnostných spínačov a ovládačov

skúška úspešná*

áno

nie

Skúška signalizácie

skúška úspešná*

áno

nie

Skúška koncových vypínačov

skúška úspešná*

áno

nie

Skúška jazdných vlastností
smerom hore / dole

skúška úspešná*

áno

nie

Skúška zastavovania
smerom hore / dole

skúška úspešná*

áno

nie

Izolačný odpor vodičov elektrických obvodov, kde je použitá
ochrana nulovaním, alebo zemnením

proti zemi

200

MΩ

medzi vodičmi

200

MΩ

Iné merania a skúšky

/

Informatívne merania:

Prázdna plošina smerom hore:	1,23; 1,23; 1,22 A
Prázdna plošina smerom dolu:	1,26; 1,25; 1,26 A
Zaťažená plošina smerom hore:	1,24; 1,25; 1,24 A
Zaťažená plošina smerom dolu:	1,28; 1,29; 1,28 A
Impedancia Rs:	0,40; 0,42; 0,43 Ω
Prechodový odpor na kostre zariadenia:	do 0,1 Ω

Použité prístroje :

* - uveďte ÁNO - NIE

Skúšku vykonal:

Martin Drobný, Jozef Petráš - revízny technik

Pečiatka s evidenčným číslom osvedčenia :



Podpis:

Dátum: 7.11.2018



Fakturačná adresa:
 ARES spol. s.r.o.
 Športová 5, 831 04 Bratislava
 IČO: 313 63 822
 IČ DPH: SK 2020336626

Prevádzka:
 Elektrárenská 12091, 831 04 Bratislava
 tel.: +421 2 4341 4664
 fax: +421 2 4820 4528
 e-mail: ares@ares.sk

Reg. V OR OS BA I, oddiel Sro., vložka č. 6237/B
 IBAN: SK 30 110 0000 0026 2434 0299
 TATRA BANKA: 2624340299/1100
 URL: http://www.ares.sk

PROTOKOL O VYKONANÍ REVÍZIE

Miesto:

ŽILINA

Dátum

4.11.2018

Zákazník:

Špeciálna základná škola
 s materskou školou
 J. Vojtešáka 13
 010 03 ŽILINA

Pracovníci firmy ARES spol. s.r.o.

DROBNÝ

Typ zariadenia:

ST 150

Výrobné číslo:

2345

Rok výroby:

2004

Popis činnosti:

REVÍZIA ZDVÍHACIEHO ZARIADENIA





A R E S

Fakturačná adresa:
ARES spol. s r.o.
Športové 5, 831 04 Bratislava
IČO: 313 63 822
IČ DPH: SK 2020336626

Prevádzka:
Elektrárenská 12091, 831 04 Bratislava
tel.: +421 2 4341 4664
fax: +421 2 4820 4528
e-mail: ares@ares.sk

Reg. V OR OS BA I., oddiel Sro., vložka č. 6237/B
IBAN: SK 30 110 0000 0026 2434 0299
TATRA BANKA: 2624340299/1100
URL: <http://www.ares.sk>

Informatívne merania:

Prázdna plošina smerom hore: 1,23 ; 1,23 ; 1,22 A

Prázdna plošina smerom dolu: 1,26 ; 1,25 ; 1,26 A

Zaťažená plošina smerom hore: 1,24 ; 1,25 ; 1,24 A

Zaťažená plošina smerom dolu: 1,25 ; 1,29 ; 1,28 A

Impedancia Rs: 0,40 ; 0,42 ; 0,43 Ω

Prechodový odpor: 0,01 Ω

Pretrvávajúce nedostatky z minulých kontrol:

Zistené nedostatky pri kontrole:

Návrh opatrení:

Zariadenie je / nie je schopné bezpečnej prevádzky.

Skúšku vykonal:

Meno: Drobný



Podpis zákazníka

Drobný

Podpis pracovníka firmy ARES spol. s r.o.

Drobný