

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM : (STN 33 2000-4-41)

OCHRANNÉ OPATRENIA:

Samočinné odpojenie napájanie (čl.411):

A.) Základná ochrana (ochrana úred priamym dotykom) je zabezpečená:

- základnou izoláciou živých častí - Príloha A, kapitola A.1
- zábrany alebo kryty - Príloha A , kapitola A.2

B.) Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) je zabezpečená:

- ochranné uzemnenie - čl. 411.3.1.1
- samočinné odpojenie pri poruche - čl. 411.3.2
- doplnkovou ochranou prúdov=ym chráničom - čl. 415.1
- doplnkové ochranné pospajanie - čl. 415.2

OU - ochranný uholník


SZ - skúšobná svorka

SS - svorka spojovacia

SO - svorka odkvapová

2 - označenie zvodu


ZÁKLADOVÝ ZEMNIČ



Dokumentácia je spracovaná pre stavebné povolenie.
Dokumentácia je spracovaná na základe normotvornej legislatívy a požiadaviek investora.

Dodržať platnú legislatívu SR a STNEN.
Dodržať projektovú dokumentáciu, predpísané montážne postupy a detaily jednotlivých stavebných systémov, pre zachovanie projektovaných stavebno-fyzikálnych vlastností konštrukcií.

- -



STAVEBNÍK	Spojená škola Jána Vojtaššáka 13 Žilina-Vlčince 010 08
-----------	--

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Martin Janouš
VYPRACOVAL	Ing. Martin Janouš
KONTROLOVAL	Ing. Martin Janouš
KATASTRÁLNE ÚZEMIE	Žilina
PARCELA	Jána Vojtaššáka 13, Žilina-Vlčince

STAVBA	Spojená škola
OBJEKT	Bleskozvod
OBSAH	Situácia

--

 ELEKTRIC Slovakia s.r.o. Mojš 526, Mojš 010 01			
STUPEŇ	DRS		
PROFESIA	ELEKTROINŠTALÁCIA		
Č. ZÁK.	1417/2025	DÁTUM	09/2025
FORMÁT	- A3	MIERKA	-
PROFESIA	Č. VÝKRESU	SADA	
EL	01		